


ระบบ Fire Alarm

ส่วนอาคารและสถานที่ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารเรียนรวม 3,4,5 โดยมีศูนย์กลางที่อาคารเรียนรวม 4 และส่งสัญญาณผ่าน Intranet มายังศูนย์ควบคุมกลาง ส่วนอาคารและสถานที่เมื่อมีการแจ้งเหตุ หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน จะมีเสียงดัง และจะส่งสัญญาณไปห้องควบคุมกลาง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ และช่วยเหลือ

Fire Alarm : ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		
สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	จำนวน
CB3	In Door	7
CB4	In Door	8
CB5	In Door	7

การทำงานของระบบ Fire Alarm





อุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้
ชนิดดึง

- ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้
อาคารเรียนรวม 3,4,5

Strobe
Horn



Smoke
Detector



Heat
Detector

